

Instructions d'utilisation de détecteurs de fumée

Model:KD-133A/053004

CE₁₄
1134-CPR-148
EN 14604
1134

Smoke alarm devices

Instructions d'utilisation du détecteur de fumée KD-133A

Nous apprécions au plus haut point votre choix avisé d'utiliser le détecteur de fumée KD-133A. Veuillez lire les instructions d'utilisation avant d'utiliser l'appareil et conservez-les dans un endroit sûr après les avoir lues.

1. Résumé :

Le détecteur de fumée fonctionne selon le principe suivant. Des diffuseurs infrarouges détectent la fumée qui est générée par la combustion incomplète au stade initial de l'incendie. Il est constitué d'un système photoélectrique, d'un circuit d'identification pour le traitement des signaux et d'un circuit d'alarme. Les diffuseurs infrarouges à la surface de la fumée diffusent une lumière lorsque la fumée pénètre dans la chambre noire du détecteur, la diode photoélectrique reçoit ensuite la lumière diffusée et génère le courant de signal photoélectrique. Le signal photoélectrique génère le signal d'alarme après avoir été traité par le circuit d'identification, le but de l'alarme étant atteint en conséquence. Le produit KD-133A a un design spécial, moderne et en vogue. Petit et artistique, il est pratique à utiliser.

2. Paramètres techniques :

Alimentation : Batterie 9 V (Utilisez une batterie 9 V de type Ca-bn ou alcaline :
Pairdeer 6F22, GP 1604S, Gold Peak GP1604P, G6F22, Eveready 522, Duracell MN1604)



Courant de repos : $\leq 10 \mu\text{A}$
Température de service : $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
Niveau sonore de l'alarme : $\geq 85 \text{ dB/3m}$
Dimensions : (diamètre) $101 \times 34 \text{ mm}$

3. Fonctionnement :

- Retirez la plaque de montage au dos du détecteur et insérez la batterie 9 V.
- Appuyez sur le bouton test pendant quelques secondes jusqu'à ce que le détecteur émette un signal sonore. Dès que l'alarme retentit, relâchez le bouton (l'alarme retentit deux ou trois fois, puis s'arrête automatiquement). Elle indique que le détecteur de fumée est en état de fonctionner

normalement.

- Installez le détecteur de fumée au moyen de deux vis (accessoires du détecteur) à l'endroit qui convient (par exemple sous le toit).



4. REMPLACEMENT DE LA PILE

Pour remplacer la pile, retirez le détecteur de la platine de montage en dévissant dans le sens de la flèche sur le couvercle.

Le détecteur de fumée est alimenté par une pile alcaline 9 V (on pourra également utiliser des piles lithium). Une pile neuve devrait durer au moins un an dans des conditions normales d'exploitation. Ce détecteur de fumée présente un circuit de surveillance de déchargement de la pile qui fait retentir une tonalité aigue toutes les 45 secondes environ lorsque la pile s'épuise. Remplacez la pile dès que cela se produit. Vérifier que le détecteur de fumée est correctement installé et faites un test pour vérifier qu'il fonctionne en appuyant sur le bouton "test".

5. ENTRETIEN

Afin d'éviter une accumulation de poussière, il faut nettoyer régulièrement le détecteur de fumée. Ceci peut se faire avec la brosse et l'aspirateur. Nettoyer les grilles et les parties latérales avec précaution. Ne jamais nettoyer avec de l'eau ou des détergents ou encore des solvants car ceux-ci peuvent endommager le détecteur de fumée.

REMARQUE : L'APPAREIL NE DEVRA JAMAIS RECEVOIR DES GOUTTES D'EAU OU DES JETS D'EAU.

V.1.2

6. Points méritant une attention particulière :

- Le détecteur ne comporte pas de pièces remplaçables. Seule la batterie est interchangeable.
- Ne pas utiliser le produit dans un environnement humide, poussiéreux et enfumé.
- Lorsque la batterie a atteint un faible niveau d'énergie, le détecteur émettra un signal sonore toutes les 45 secondes environ pour indiquer que la batterie doit être remplacée.
- Tenir le détecteur de fumée et le matériel d'emballage hors de la portée des enfants.

7. Garantie de qualité :

- Ce produit est garanti deux ans par le fabricant.
- Tout dommage provoqué par l'homme ou toute utilisation erronée du produit annule la garantie accordée par notre société.

Model:KD-133A/053004

Intended for Fire Safety and installed in buildings		Durability of operational reliability,vibration resistance	PASS
Nominal activation conditions/Sensitivity, Response delay(response time)and Performance under fire condition	PASS	Durability of operational reliability,humidity resistance	PASS
Operational reliability	PASS	Durability of operational reliability,corrosion resistance	PASS
Tolerance to supply voltage	PASS	Durability of operational reliability,electrical stability	PASS
Durability of operational reliability and response delay, Temperature resistance	PASS		

CE₁₄
1134

POLYFLAME EUROPE SAS
ZA des petits Carreaux,
7 avenue du Bouton d'Or,
94386 Bonneuil sur Marne cedex, France
DOP no.: PF053004
1134-CPR-148
EN 14604:2005/AC:2008

Attention

Merci de cliquer sur le lien ci-dessous pour obtenir toutes les informations liées à la déclaration des performances de ce produit.

[Http://www.polyflame.com/ressources/10615/46/dop-kd133a.pdf](http://www.polyflame.com/ressources/10615/46/dop-kd133a.pdf)